

МКДОУ детский сад № 46 п. Красноармеец

УТВЕРЖДАЮ
Приказом № 9 от 10.01.2018
заведующий детским садом
Ю.И.Зыкова



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в прачечной, пищеблоке

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для прачечной, пищеблока, (далее – производственные помещения) и является обязательной для выполнения всеми работниками детского сада.
2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный персонал.
3. Для всех производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.
5. Персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденным графикам, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.
6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.
8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.
9. Производственные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам, а персонал обучен действиям в случае пожара.
10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.
11. Производственные помещения должны постоянно быть закрыты на замок.
12. В производственных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - 12.1. хранение какого-либо оборудования и материалов, вне специально оборудованных мест;

- 12.2. допуск посторонних лиц;
 - 12.3. загромождать проходы и выходы;
 - 12.4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;
 - 12.5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
 - 12.6. снимать защитное оборудование;
 - 12.7. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - 12.8. оставлять промасленный материал и ветошь;
 - 12.9. курить;
 - 12.10. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);
 - 12.11. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;
 - 12.12. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.
13. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**
- 13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **210-01, 67-210, 56-222 указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;**
 - 13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
 - 13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
 - 13.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
 - 13.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения; 13.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инструкция разработана _ Заведующим МКДОУ детский сад № 46

С инструкцией ознакомлены: Повар Игитова А.А.

Игитова

Кухонный работник, машинист по стирке белья: Чухарева В.А.

Чухарева