


Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 п.Красноармеец
(МКДОУ детский сад № 46)

623083, Свердловская область, Нижнесергинский район, п.Красноармеец, ул.Ленина.13
тел.(343-98) 56-142 эл.адрес: dou.46.d@mail.ru

<p>СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета  К.А. Щепеткина</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО приказом от 16.05.2022 № 58 от Заведующий МКДОУ детский сад № 46  Ю.И. Зыкова</p> 
--	---

Инструкция
по пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая новая инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО (детском саду) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года; Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года, а также Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО устанавливает требования пожарной безопасности к подготовке помещений и проведению массовых мероприятий (утренники, концерты, конкурсы) в детском саду, а также порядок действий лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение мероприятия, работников дошкольного образовательного учреждения в случае возникновения пожара.

1.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДОО при проведении массовых мероприятий, обязано обеспечить строгое соблюдение в используемых для проведения мероприятия помещении требований пожарной безопасности.

1.4. Помещения для проведения массовых мероприятий должны быть обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи.

1.5. На этаже и в помещениях ДОО, где проводятся массовые мероприятия, должно быть не менее двух свободных эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями «Выход». В помещении для проведения массовых мероприятий должны быть установлены необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), находиться в рабочем состоянии автоматическая система пожарной сигнализации и аварийное освещение.

1.6. Дежурный персонал дошкольного образовательного учреждения обеспечивается исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

1.7. В зимний период крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории должны быть очищены от снега и наледи, обозначено их месторасположение при помощи световых указателей на стенах здания.

1.8. При проведении массового мероприятия обеспечивается дежурство на сцене и в зальных помещениях, воспитатели находятся со своими воспитанниками.

1.9. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать требования данной инструкции по пожарной безопасности при проведении

массовых мероприятий в детском саду, правила пожарной безопасности и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОО о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия

2.1. На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под подпись.

2.2. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОО перед началом массового мероприятия обязан:

- убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;
- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи;
- удостовериться в отсутствии захламленности проходов и выходов из помещения, подходов к первичным средствам пожаротушения;
- осмотреть пути эвакуации и выходы из детского сада, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;
- убедиться в исправности электрооборудования;
- при выявлении поврежденной электрооборудования (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) оно должно быть заменено на безопасное;
- ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий;
- удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.

2.4. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО.

2.5. Проветрить помещение, где будет проводиться массовое мероприятие, выполнить влажную уборку.

массовых мероприятий в детском саду, правила пожарной безопасности и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОО о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия

2.1. На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под подпись.

2.2. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОО перед началом массового мероприятия обязан:

- убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;
- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи;
- удостовериться в отсутствии захламленности проходов и выходов из помещения, подходов к первичным средствам пожаротушения;
- осмотреть пути эвакуации и выходы из детского сада, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;
- убедиться в исправности электрооборудования;
- при выявлении повреждений электрооборудования (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) оно должно быть заменено на безопасное;
- ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий;
- удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.

2.4. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО.

2.5. Проветрить помещение, где будет проводиться массовое мероприятие, выполнить влажную уборку.

4.3. Действия сотрудников ДОУ во время пожара на массовом мероприятии:

- при пожаре или возгорании во время проведения мероприятия в детском саду в первую очередь из помещения следует эвакуировать всех детей;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не следует оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- воспитателям необходимо быстро собрать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав самый безопасный путь, вывести из помещения дошкольного образовательного учреждения в безопасное место;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и контролирует состояние детей, в случае необходимости оказывает помощь им, успокаивает и не дает отставать от основной группы;
- в случае задымления помещения ДОУ, где проводилось массовое мероприятие, сказать детям, чтобы пригнулись, и выводить так;
- выходя из помещения закрывать за собой двери, чтобы предотвратить дальнейшее распространение дыма и огня;
- при присутствии на массовом мероприятии в детском саду родителей, привлечь их к помощи в эвакуации детей;
- после того, как воспитанники будут эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить по списку все ли дети на месте;
- при травмировании необходимо оказать первую помощь, при необходимости - вызвать «скорую помощь» по номеру 103 телефона;
- сообщить заведующему детским садом о том, что все дети находятся в безопасном месте.

4.4. Действия при пожаре ответственного за пожарную безопасность:

- обнаружив пожар, возгорание или признаки их наличия (задымление, запах гари, тление и т.п.) незамедлительно прекратить проведение массового мероприятия;
- быстро сообщить о пожаре всем находящимся в помещении людям, подав голосовой сигнал, затем с помощью кнопки оповещения оповестить всех находящихся в ДОУ людей;
- вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 – Единая Служба спасения;
- доложить диспетчеру пожарной охраны ФИО, адрес дошкольного образовательного учреждения, место, где возник пожар и уточнить, что именно горит;
- не прерывать телефонный разговор первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы;
- начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- в случае если видите, что не справитесь самостоятельно с помощью огнетушителя, пожарного крана или иных средств пожаротушения ликвидировать пожар, привлечите других сотрудников в помощь; никогда не переоценивайте своих возможностей;

• первичные средства пожаротушения могут помочь при ликвидации пожара лишь в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи сотрудникам ДОУ по эвакуации детей из помещений и здания.

5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия

По окончании массового мероприятия в ДОУ необходимо выполнить следующее:

- 5.1. Обесточить все электрооборудование в помещении.
- 5.2. Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.
- 5.3. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и доступ к ним.
- 5.4. Проверить на отсутствие захламленности проходов и выходов из помещения.
- 5.5. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.
- 5.6. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.
- 5.7. Отключить свет и закрыть помещение на ключ.

Ответственный за пожарную безопасность:

Иванова / Валакова Л.С. /