

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 п.Красноармеец**

Приказ

14.03.2022

№ 44

О противопожарном режиме в ДОУ

В целях соблюдения противопожарного режима в ДОУ,
Приказываю:

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим
 - 1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить
 - 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях учреждения запрещается
 - 1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории учреждения.
 - 1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в щитовой.
 - 1.5. При проведении временных огневых и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
 - 1.6. После окончания рабочего дня, перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
 - 1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. Оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
 - 1.8. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми сотрудниками не реже одного раза в 3 месяца
 - 1.9. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Заведующий МКДОУ детский сад № 46



Ю.И.Зыкова