

Индивидуальный предприниматель Карпов Иван Михайлович

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ)
ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ И
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
№ 242/ЭО/22-ПБ

Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: Индивидуальный предприниматель Карпов Иван Михайлович.
2. Дата проведения испытания: 30 августа по 03 сентября 2023 г.
3. Заказчик: МКДОУ детский сад № 46
4. Основание для проведения испытания: договор
5. Наименование и адрес объекта контроля: «здание МКДОУ детский сад № 46, п. Красноармеец, ул. Ленина, 13»
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО ЧОП "Миг-М", г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52, корпус 1, кв. 68, лицензия № 66-Б/00342 от 18.12.2009 г., бессрочно.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: огнезащитный состав «Пирилакс» ТУ 2499-027-24505934-05.
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (стропила, балки, обрешетка).
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 744,8 кв.м., закрытое не отапливаемое помещение.
11. Условия проведения испытания: температура воздуха 22°C, относительная влажность воздуха 57%.

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции (балка)	положительный
2	Деревянные конструкции (балка)	положительный
3	Деревянные конструкции (стропила)	положительный
4	Деревянные конструкции (обрешетка)	положительный

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009)

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4).

Исполнители:

Индивидуальный предприниматель



И.М. Карпов

Акт

по результатам проверки огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений кровли

1. Подрядчик: **Индивидуальный предприниматель Карпов И.М. г. Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, д. 71, кв. 24, тел. +7-902-273-68-02**
2. Заказчик: **МКДОУ детский сад № 46, п. Красноармеец**
3. Основание для выполнения работ **Договор №** от
4. Объект, где проводилась проверка огнезащитной обработки: **здание МКДОУ детский сад № 46, п. Красноармеец, ул. Ленина, 13**
5. Сроки проведения работ (проверки): **с 30 августа по 03 сентября 2023 г.**
6. Сведения о выполненных работах: **проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в соответствии с тех. условиями.**

Место расположения защищаемых конструкций	чердачное помещение кровли здания	
Вид защищаемых конструкций	деревянные конструкции кровли здания	
Сведения о подготовке поверхности защищаемых конструкций	поверхности очищены от пыли	
Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД	Состав «ПИРИЛАКС» ТУ-2499-027-24505934-05	
Площадь обработки, условия эксплуатации	744,8 м ² , закрытое не отапливаемое помещение.	
Условия проведения испытания	температура воздуха 22°С, относительная влажность воздуха 57%.	
Способ проверки огнезащитного покрытия	ГОСТ Р 53292—2009 (п. 6.4) визуальный осмотр конструкций, срезка образцов стружки. Контрольные огневые испытания древесной стружки (образцов).	
№ образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
2	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
3	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
4	Деревянные конструкции чердачного помещения	положительный
Результаты проверки качества выполненных работ	обработанные составом «ПИРИЛАКС» деревянные конструкции при визуальном осмотре не имеют необработанных мест, повреждений поверхностного слоя древесины, не горят, не распространяют пламя, обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4).	

Заказчик: **заведующий
МКДОУ детский сад № 46**

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель



Ю.И. Зыкова — Ю.И. Зыкова



И.М. Карпов